



VKF Anerkennung Nr. 18810

Inhaber /-in

Karl Zimmermann
Miltzstrasse 29
51061 Köln
Germany

Hersteller /-in

Karl Zimmermann GmbH
50769 Köln
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

SYSTEM ZZ-DOBO BDS-N

Beschreibung

Kabelabschottung aus schaumschichtbildenden Formteilen (ZZ-BRANDSCHUTZSCHAUM BDS-N) und ZZ-BRANDSCHUTZMASSE BDS-N, D=100mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm

Anwendung**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003), Gutachterliche Stellungnahme '3250/9380' (02.08.2000)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo