



VKF Anerkennung Nr. 19249

Inhaber /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS KOMBISCHOTT ABL 90 THERMOPLASTROHRE

Beschreibung

Kombi-Abschottung für Thermoplastleitungen aus Mineralfaserplatten (2x60mm, 194 kg/m³), Blechmanschette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=1,8m²
geprüfte Fläche in Decke=0,86m²

Unterlagen

TU Braunschweig: Prüfbericht '3898/8989' (30.08.1999), Prüfbericht '3089/1845' (30.05.2008), Prüfbericht '3749/3946' (07.11.1996), Schreiben '145/01' (12.10.2001), Gutachterliche Stellungnahme '3749/3946-1' (07.11.1996), Gutachterliche Stellungnahme '3749/3946-2' (07.11.1996), Gutachterliche Stellungnahme '3749-3946-4' (07.11.1996)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 19249

Inhaber /-in: BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 06.11.2019

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE-HD	50	1.8	100	150	-
S 90	PE-HD	160	6.2	100	150	-
S 90	PE-HD	75	6.8	100	-	-
S 90	PE-HD	110	5.3	-	150	-
S 90	PVC	160	1.6	100	150	-

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe