



## VKF Anerkennung Nr. 24290

**Inhaber /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
Robert-Hansen-Str. 1  
89257 Illertissen  
Germany

**Hersteller /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
89257 Illertissen  
Germany

**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt**

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 THERMOPLASTROHRE

**Beschreibung**

Kombi-Abschottung für Thermoplastrohre aus einer beidseitig mit KBS COATING (1mm) beschichteten Mineralfaserplatten (60mm, 150kg/m<sup>3</sup>), Blenchemanschette KBS PIPE SEAL SN mit aufquellender Einlage, Montage Wand: beidseitig, Decke: unterseitig

**Anwendung**

geprüfte Fläche in Wand=1,0m<sup>2</sup>  
geprüfte Fläche in Decke=0,9m<sup>2</sup>

**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse S 60

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2023

**Ausstellungsdatum**

13.09.2018

**Ersetzt Dokument vom**

23.05.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 24290**

**Inhaber /-in:** BASF Personal Care and Nutrition GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2023

**Ausstellungsdatum:** 13.09.2018

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	PE-HD	32	1.8	100	150	-
S 60	PE-HD	110	4.3	100	150	-
S 60	PE-HD	160	3.9	100	150	-
S 60	PE-HD	160	6.2	100	150	-

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe