



## VKF Anerkennung Nr. 24291

**Inhaber /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
Robert-Hansen-Str. 1  
89257 Illertissen  
Germany

**Hersteller /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
89257 Illertissen  
Germany

**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt**

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 STAHLROHRE

**Beschreibung**

Kombi-Abschottung für Stahlrohre aus einer beidseitig mit KBS COATING (1mm) beschichteten Mineralfaserplatten (60mm, 150kg/m<sup>3</sup>), Blechmanschette KBS PIPE SEAL EU mit aufquellender Einlage, Montage Wand: beidseitig, Decke: unterseitig

**Anwendung**

geprüfte Fläche in Wand=1,0m<sup>2</sup>  
geprüfte Fläche in Decke=0,9m<sup>2</sup>

**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2023

**Ausstellungsdatum**

13.09.2018

**Ersetzt Dokument vom**

23.05.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 24291**

**Inhaber /-in:** BASF Personal Care and Nutrition GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2023

**Ausstellungsdatum:** 13.09.2018

Rohrabschottung für Stahlleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	Fe	33.7*	3.2	100	150	-
S 60	Fe	114.3**	3.4	100	150	-
S 60	Fe	76.1+	3.3	100	-	-
S 60	Fe	76.1++	3.3	100	150	-
S 30	Fe	76.1+	3.3	-	150	-

\*Isolation: Rockwool 800, D:30mm, L:300mm, beschichtet mit KBS Coating 1mm (ohne Blechmanschette)

\*\*Isolation: Rockwool 800, D:30mm: L:500mm, beschichtet mit KBS Coating 1mm (ohne Blechmanschette)

+Schutzisolation: Synthese kautschuk / AF Armaflex, D:9mm, L:600mm (mit Blechmanschette KBS PIPE SEAL EU)

++Schutzisolation: Synthese kautschuk / AF Armaflex, D:25mm, L:600mm (mit Blechmanschette KBS PIPE SEAL EU)

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe

L=Länge

D=Dicke